



**Urząd Gminy w Brodach**  
**ul. St. Staszica 3**  
**27 – 230 Brody**  
telefon/fax (041) 271 12 31  
NIP 664 – 00 – 11 – 820

**Referat Inwestycyjny**  
tel. (041) 271 12 05  
inwestycyjny.brody@vp.pl

I.27.SRS.3.13

Brody, 22.04.2013r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

#### **Treść zapytania:**

1. Czy grubość betonu jest wystarczająca na tak zniszczoną płytę asfaltową,
2. Jaki zastosować beton – szczegółowe parametry betonu (wodoszczelność, mrozoodporność),
3. Jaką należy uzyskać powierzchnię po szlifowaniu ,
4. Jakim sposobem wypełniać dylatację (na zimno czy na gorąco,
5. Ile zbrojenia rozproszonego należy użyć na 1m<sup>3</sup> betonu i jakie zbrojenie

#### **Odpowiedź:**

Ad 1

Grubość betonu jest wystarczająca

Ad 2

Beton C30/37 W8 F150

Ad 3

Zatarcie na gładko

Ad 4

Dylatacja wypełniana na gorąco (min 1,5cm szer.)

Ad 5

Zbrojenie stalowe 50/1 rozproszone w ilości 25kg/m<sup>3</sup>

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy Brody**  
**Andrzej Przygoda**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy