



**Urząd Gminy w Brodach**  
**ul. St. Staszica 3**  
**27 – 230 Brody**  
telefon/fax (041) 271 12 31  
NIP 664 – 00 – 11 – 820

**Referat Inwestycyjny**  
tel. (041) 271 12 05  
inwestycyjny.brody@vp.pl

I.27.ZOZ.1.13

Brody, 16.04.2013r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: **„Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

### Treść zapytania:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem prosimy o dokładny opis urządzeń placu zabaw, słupów oświetleniowych oraz tablic edukacyjnych.

### Wyjaśnienie:

Ławka parkowa - wysokość całkowita(cm): 45; długość całkowita (cm): 200; szerokość całkowita (cm): 53; grubość listew(cm): 4; waga około 180 kg

Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. Elementy drewniane mogą być malowane farbami zachowującymi urok drewna. Do uzgodnienia sposób przytwierdzenia do podłoża.

### ZESTAW WIEŻOWY

W skład zestawu wchodzi:

-wieża z dachem, drewniane schody, domek z dwoma wejściami i oknem, pomost, pochyła ścianka skałkowa, zjeżdżalnia.

Wymiary urządzenia:

Ogólne min wymiary zestawu 3,50 m x 4,50m

Wysokość maks. 3,50 m

Wysokość upadku maks. 1,30m

Materiały:

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ciśnieniowo impregnowane dodatkowo impregnowane farbami w kolorze zielonym.

Ostony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE.

Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej wodoodpornej.

Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej.

Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15.

Zabezpieczenia

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacynno-dekoracyjną lakierowane dodatkowo dwukrotnie lakierem nawierzchniowym.

## **HUŚTAWKA WAHADŁOWA**

Wymiary urządzenia:

Ogólne min wymiary zestawu 2 m x 2m

Wysokość maks. 3 m

Wysokość upadku maks. 1,30m

Materiały:

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, belka pozioma stalowa min. 50x50x4mm, siedzisko gumowe

Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15.

Zabezpieczenia

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacynno-dekoracyjną

## **BUJAK NA SPRĘŻYNIE - PIES**

Wymiary urządzenia:

Wysokość maks 0,9m, Szerokość 0,25m, Długość 0,8 m Wysokość upadku maks 0,9m

Materiały:

Płyty HDPE. Sprężyny stalowe – lakierowane. Prefabrykaty betonowe beton B-15

Zabezpieczenia

Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo.

## **KARUZELA**

Materiał: Rura stalowa min 100mm Profil stalowy 60x60mm, łożyska kulkowe, prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15, stal lakierowana proszkowo, siedziska gumowe.

Tablica wykonana z aluminiowych profili, wymiary 160x140 głębokość 65mm, lakierowana w kolorze czarnym, mocowana na aluminiowych lakierowanych słupkach (3m) ze zdobieniami, oszklenie ze szkła akrylowego grubości 4mm, gabłota zamykana na zamek, spód z blachy powlekanej, uszczelnienie z otworami wentylacyjnymi zapobiegającymi osadzaniu pary wodnej

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy Brody**

**Andrzej Przygoda**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy